



Checklist - COORDONATOR SSM 2024

2 Sep 2025

Complete

Score	24 / 30 (80%)	Flagged items	0	Actions	0
-------	---------------	---------------	---	---------	---

Beneficiar lucrare

Beneficiar confidențial

Sectie/Compartiment

Șantier anonimizat

Data inspectiei

2 Sep 2025

Efectuat de Cristi Muresan

Cristian Muresan

Location

Locație anonimizată

Conducator SEPP TRUSTWORK

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'cm'.

Muresan Cristian
2 Sep 2025 11:50 AM EEST

Nume complet si semnatura reprezentant verificat

Reprezentant anonimizat

Inspection		24 / 30 (80%)
CERINTE MINIME - Generalitati		
Este afisata declaratia prealabila ?	Conform	
Sunt afisate panouri de securitate cu riscurile aferente ?	Conform	
A fost inaintat Planul General de Securitate la toti antreprenorii ?	Conform	
Sunt redactate Planuri Proprii de catre toti antreprenorii ?	Conform	
 Photo 1		
Le-a fost prelucrat lucratorilor Planul de Securitate al Santierului ?	Conform	
Sunt semnate la zi Fisele de Instruire Individuală ale lucratorilor ?	Conform	
 Photo 2		
Fisele de instruire individuala		
Sunt semnate si completate pe prima pagina la IG si ILM	Sunt completate si semnate la instruirea periodica	Este atasata fisa de aptitudine valabila
Este dotat santierul cu stingatoare si pichet PSI ?	Conform	
Se tine cont de interferenta activitatilor (împrejmuire zona etc.) ?	Conform	
Caile de acces sunt libere de obstacole ?	Neconform	
Resturi de moloz și fragmente de beton/cărămidă pe trepte → pericol de alunecare și împiedicare. Ve sor îndepărta resturile de moloz.  Photo 3		
Lucratorii sunt protejati unui nivel ridicat de zgomot ?	N/A	

Exista risc ridicat de prezenta de gaze, vapori, praf	Nu
Exista suficiente truse de prim ajutor, marcate si semnalizate corespunzator ?	Conform
Care este nivelul de ordine si curatenie ?	3 From 1 to 5
Este asigurat un nivel de igiena corespunzator la locul de munca ?	Conform
Substantele folosite sunt insotite de FTS ?	Da
EIP	4 / 4 (100%)
Este dotat personalul cu eip ?	Conform
EIP acordate corespund riscurilor de la locul de munca si se potrivesc in mod corect persoanei care il poarta ?	Da
Poarta personalul echipamentul de protectie ?	Partial
Sunt intr-o stare corespunzătoare echipamentele individuale de protecție ?	Da
Doriti sa realizati o evaluare eip pe lucrator ?	Nu
DEPOZITAREA DESEURILOR	1 / 1 (100%)
Deseurile intepatoare si/sau taioase se colecteaza in cutii din material rezistent la actiuni mecanice ?	Da
Deseurile posibil inflamabile se depoziteaza in recipiente neinflamabile departe de orice sursa de aprindere ?	Conform
ERGONOMIE	
Obesrvatii de natura ergonomica	
MIJLOACE DE PRODUCTIE	
Sunt utilizate MP cu toate protectiile din dotare ?	Conform
Sunt intr-o stare corespunzatoare cablurile de alimentare ?	Partial

Traseele cablurilor electrice vor fi organizate astfel încât să nu traverseze căile de circulație fără protecție. Se vor utiliza soluții de protecție mecanică și semnalizare pentru a preveni împiedicarea lucrătorilor și deteriorarea cablurilor.



Photo 4

Sunt utilizate echipamente/scule/utilaje adecvate operatiunilor executate?

Conform

Elementele de legare a sarcinii (lanțuri, cârlige, chingi) trebuie să fie conforme, certificate și în stare bună de utilizare, prevăzute cu dispozitive de siguranță împotriva desprinderii accidentale, conform PT R3-2010 colectia ISCIR.

Echipamentele/utilajele si uneltele sunt depozitate corespunzator si fara risc de a produce un incident?

Conform

POZITII DE LUCRU

Lucratorii lucreaza in pozitii confortabile ?

Conform

CONTROL RSVTI

5 / 5 (100%)

Sunt identificate instalatii ISCIR ?

Da

Sunt identificate instalatii ISCIR neautorizate ?

Nu

Exista registru de supraveghere ?

Da

Se va completa in registru

Are autorizatie valabila personalul de deservire ?

Da

Are efectuata personalul de deservire instruirea/autorizarea anuala ?

N/A

Operațiunile de legare și manipulare a sarcinilor se va efectua numai de către legători de sarcină autorizați și instruiți anual conform prescripției PT CR8-2009 colecția ISCIR. Se interzice manipularea de către personal neinstruit.

PSI-SU

1 / 1 (100%)

Doriti sa efectuati inclusiv control de PSI-SU ?

Nu

PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A CONDITIILOR DE MUNCA SI/SAU ELIMINARII RISCURILOR, PROBLEME ALE MEDIULUI DE LUCRU SAU ALTE LIPSURI CONSTATATE (proponeri venite inclusiv din randul lucratorilor)

6 / 10 (60%)

Se vor detalia propunerile (care vor fi discutate in sedintele de coordonare)

Manipularea și legarea sarcinii se face dintr-o poziție sigură, fără a sta sub element sau pe marginea plăcii.

Lucrătorii trebuie să poarte EIP complet (casca, bocanci cu bombeu, vestă vizibilă, mănuși).
Zona de sub și din jurul sarcinii trebuie delimitată și accesul interzis.
Asigurarea lucrătorilor împotriva căderilor de la înălțime (schelă, linie de viață, centuri cu prindere).
Schela de lucru va fi complet echipată cu podine continue și balustrade de protecție. Se vor elimina golurile și se vor monta plase de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime și a obiectelor pe domeniul public.



Photo 5



Photo 6



Photo 7

Care este nivelul de satisfacție dpdv a cerintelor ssm ?

6
From 1 to 10

Media summary



Photo 1



Photo 2




Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7